

□ 建物の広さと回路数のめやす

建物の広さ		回路数	建物の広さ		回路数
30㎡ (10坪) 以下		4	100㎡ (30坪) 以下		8
50㎡ (15坪) 以下		5	130㎡ (40坪) 以下		10
70㎡ (20坪) 以下		6	170㎡ (50坪) 超過		11 以上

③ 深夜電力利用機器については、深夜電力専用回路を設けてください。

住宅公団関西支社規格適合品

V-219-1			指定番号		V-219-2			指定番号	
2回路		3回路		4回路		5回路		6回路	
									
									