

外形寸法P210参照

⑨本器は、保護用ブレーカ“負荷側”の停電警報器ですから電源側停電の場合は作動しません。

-
- 図 10 警報ブザーの接続方法。電源回路、ブレーカ、負荷、警報ブザー電源、警報ブザー（S-S）、警報ブザー（外付ブザー使用の場合）の接続を示す回路図。

-
- 検知器部 → 300m まで → 外付警報装置 (Bz)
- 1.6mm V V F

-
-

取付場所	屋 内 用
型 式	S - 5
定格電圧	100・200 V
周 波 数	50Hz・60Hz共用
消費電力	100V0.3W以下 200V0.8W以下
内装ブザー	音量70dB
外付ブザー	音量70dB (注)外付ブザーは、必ず当社 製品をお使いください。
定価(円)	別途ご相談ください。

[illegible]

1φ 3W・3φ 3W

電源側

保護用ブレーカ

負荷側

動作表示

電

停止

L₁ L₂ B₀ S₁ S₀ S₂

100V 200V 100V 100V

V V V V

外付ブザー

黒

赤

外付ブザー

Bz

外付ブザーが当社品
用ください。

負荷側への接続
はできるだけ負
荷に近い所に接
続してください。