


テナント用標準電灯分電盤 (WHMスペース付)

主幹：漏電しゃ断器・配線用しゃ断器
分岐：安全ブレーカ



■ TWG1012



■ TWB1012



主幹：漏電しゃ断器

〈単相3線式〉 分岐：安全ブレーカ2P20A

100V配線

塗装色：マンセル記号 5Y 8/2

受注区分	主幹	型式	分岐回路数	予備回路数	標準価格	分岐回路		寸法 (mm)			一梱入数	適用ボックス
						1E110V	2E110V/220V	タテ	ヨコ	フカサ		
●	(50A) 3P60A	TWG6(5)06-6	6	6	72,200	2	4	1,150	400	180	1	I
●		TWG6(5)08-4	8	4	75,700	4	4	//	//	//	1	//
●		TWG6(5)10-2	10	2	79,300	6	4	//	//	//	1	//
●		TWG6(5)12	12	0	82,000	8	4	//	//	//	1	//
●		TWG6(5)14-4	14	4	85,500	8	6	1,250	400	180	1	H
●		TWG6(5)16-2	16	2	89,000	10	6	//	//	//	1	//
●		TWG6(5)18	18	0	93,400	12	6	//	//	//	1	//
○	(75A) 3P100A	TWG10(7)10-2	10	2	89,000	6	4	1,150	400	180	1	I
○		TWG10(7)12	12	0	93,400	8	4	//	//	//	1	//
○		TWG10(7)14-4	14	4	96,900	8	6	1,250	400	180	1	H
○		TWG10(7)16-2	16	2	100,400	10	6	//	//	//	1	//
○		TWG10(7)18	18	0	103,800	12	6	//	//	//	1	//
○		TWG10(7)20-4	20	4	107,400	12	8	1,350	400	180	1	G
○		TWG10(7)22-2	22	2	110,900	14	8	//	//	//	1	//
○		TWG10(7)24	24	0	114,500	16	8	//	//	//	1	//

主幹：配線用しゃ断器

〈単相3線式〉 分岐：安全ブレーカ2P20A

100V配線

塗装色：マンセル記号 5Y 8/2

受注区分	主幹	型式	分岐回路数	予備回路数	標準価格	分岐回路		寸法 (mm)			一梱入数	適用ボックス
						1E110V	2E110V/220V	タテ	ヨコ	フカサ		
●	(50A) 3P60A	TWB6(5)06-6	6	6	59,500	2	4	1,150	400	180	1	I
●		TWB6(5)08-4	8	4	63,000	4	4	//	//	//	1	//
●		TWB6(5)10-2	10	2	66,500	6	4	//	//	//	1	//
●		TWB6(5)12	12	0	70,400	8	4	//	//	//	1	//
●		TWB6(5)14-4	14	4	74,000	8	6	1,250	400	180	1	H
●		TWB6(5)16-2	16	2	77,000	10	6	//	//	//	1	//
●		TWB6(5)18	18	0	80,500	12	6	//	//	//	1	//
○	(75A) 3P100A	TWB10(7)10-2	10	2	77,000	6	4	1,150	400	180	1	I
○		TWB10(7)12	12	0	80,500	8	4	//	//	//	1	//
○		TWB10(7)14-4	14	4	84,000	8	6	1,250	400	180	1	H
○		TWB10(7)16-2	16	2	88,100	10	6	//	//	//	1	//
○		TWB10(7)18	18	0	91,600	12	6	//	//	//	1	//
○		TWB10(7)20-4	20	4	95,100	12	8	1,350	400	180	1	G
○		TWB10(7)22-2	22	2	98,700	14	8	//	//	//	1	//
○		TWB10(7)24	24	0	102,000	16	8	//	//	//	1	//

注) ①○標準品 ②●受注品 ③埋込形寸法は上記寸法にタテ40mm、ヨコ40mmを加えて下さい。 ④主幹()内の容量は受注品です。 ⑤外形寸法はP281を参照下さい。