


メガオームチェッカ(低圧絶縁抵抗チェッカ)



MC-1A

型 式			標準価格 (円)	一冊 入数	仕 様	外 形 寸法図 No.
MC-1A			12,900	10	定格電圧 500V 測定値(6点発光ダイオード表示) 0.01/0.1/0.2/1.0/5.0/50MΩ	201

注、①測定精度(+20%, -0%)

②この製品は、日本電気計器検定所の試験で機能の確認をうけています。

絶縁抵抗表(各回路での絶縁抵抗値は、電気設備技術基準・JISで次のように規定されています)

電 技	＜低圧回路の絶縁抵抗値＞		
	電 圧 別		許 容 値
	300V 以上	対地電圧 150V以下	0.1MΩ以上
		その他の場合	0.2MΩ以上
	300Vを超えるもの		0.4MΩ以上
JIS C4203	＜单相誘導電動機の絶縁抵抗値＞ 電動機巻線の絶縁抵抗は1MΩ以上(500Vメガ) 一般的には、電動機の始動前検査として電動機巻線および配線の絶縁抵抗を測定する。 低圧用では1MΩ以上で通常運転に問題ないとされている。		
JIS C4520	＜制御用スイッチ通則＞ 5MΩ以上(500Vメガ)		
JIS C4620	＜キュービクル式高圧受電設備の絶縁抵抗値＞ 低圧回路と大地間は5MΩ以上(500Vメガ)		
JIS C8325	＜交流電磁開閉器の絶縁抵抗値＞ 各極間および充電部と大地間は5MΩ以上(500Vメガ)		
JIS C8326	＜金属箱開閉器の絶縁抵抗値＞ 各極間および充電部と大地間 充電部と非充電金属部(金属箱)		
JIS C8370	＜配線用しゃ断器の絶縁抵抗値＞ 各端子間および充電部と大地間は5MΩ以上(500Vメガ)		
JIS C8371	＜漏電しゃ断器＞ 各端子間および充電部と外箱間 5MΩ以上(500Vメガ)		
JIS C8480	＜分電盤通則＞ 充電部相互間および充電部と非充電金属体 1MΩ以上(500Vメガ)		
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令			
充電部と非充電部 5MΩ以上(500Vメガ)			