

漏電遮断器



テンパールの漏電遮断器は、
日本工業規格JIS C8371(漏電遮断器)に適合したJISマーク表示認可工場で製造しています。

●INDEX

250——特長
251——内部構造、定格遮断容量構成表
252——漏電遮断器／汎用タイプ(OC付)
265——漏電遮断器／汎用タイプ(OCなし)
265——ビリビリガード(プラグ形漏電遮断器)
266——漏電リレー別置形漏電遮断器
267——単相3線式回路用漏電遮断器
268——単3中性線欠相保護付漏電遮断器
271——分電盤協約形漏電遮断器
272——三相4線式回路用(4極)漏電遮断器
275——ボックスブレーカ
276——携帯形ボックスタイプ
277——防滴形ボックスタイプ
278——内部付属装置 補助スイッチ、警報スイッチ
278 テストボタンリード線引出し
281——外部付属装置 端子カバー、ハンドルキャップ
281 施錠式ハンドルロック
282 レバー形外部操作ハンドル
283 カサ上台、取付台、補助ハンドル

284——電動機分岐回路用、 Δ - Δ 始動電動機分岐回路用
285——時延形漏電遮断器、特殊周波数用漏電遮断器
286——資料 定格感度電流、時延形、定格電流
286 時延引外し特性
287 定格電圧、開閉耐久性能
288 零相変流器の平衡特性、雷インパルス不動作性能
288 逆接続、並列接続、バイパス接続
288 単相3線式回路への接続、共通接地
289 非接地電路の地絡保護について
289 適用可能回路電圧一覧表、アークスペース
289 JIS C8371 常規使用状態
289 適合圧着端子一覧表
290 漏電遮断器設置義務規定
291 接続方式・締付トルク一覧表
292 同梱部品一覧表
293——動作特性曲線
296——外形寸法図
306——旧形補修用外形寸法図

ご注文品番の見方

記号	フレーム	極数	シリーズ名	定格電流	定格感度電流	動作時間	定格電圧
GT	6	3	E	60	30		
●スペース:OC付 ●GT:OCなし ●L:漏電リレー別置形 ●U:単3中性線欠相保護付	●3:30Aフレーム ●6:60Aフレーム ●10:100Aフレーム		●15:15A ●30:30A ●60:60A ●06:60A(100AF) ●10:100A(100AF)	●22:225A ●10:1000A ●GB-3MEは3桁で表示 0.26:2.6A	●15:15mA ●30:30mA ●100:100mA ●W1:50/100/200 ●W2:100/200/500 ●9:特殊感度電流	●スペース:0.1秒 ●L:0.3秒 ●L1:0.1/0.3/0.5秒 ●L2:0.3/0.6/1.2秒 ●9:特殊動作時間	●スペース:100V 100-200V 200V 200-415V ●4:415V ●9:特殊電圧

ご注文方法(ご注文の際には下記内容をご指定ください。)

ご注文品番	接続方法	付属装置	特殊仕様
GT63E6030	SD	ALTB	9
	●表面形:スペース ●裏面形:SD ●埋込形:FP	●補助スイッチ(リード線仕様):AX ●// (端子台仕様):AXTB ●警報スイッチ(リード線仕様):AL ●// (端子台仕様):ALTB ●テストボタンリード線(リード線仕様):TBL ●// (端子台仕様):TBLTB ●施錠式ハンドルロック:HL	●特殊仕様は末尾に「9」をつけ、その仕様名をご指示ください。 (例)「Δ-Δ始動用」「特殊周波数用」

付属装置において重複する場合は「一」により続けてご指示ください。
(例)「ALTB-TBL-HL」