

漏電遮断器



テンパールの漏電遮断器は、日本工業規格 JIS C8371 (漏電遮断器) に適合した JIS マーク表示認可工場で製造しています。

テンパールの漏電遮断器	312
定格遮断容量構成表	312
汎用タイプ／漏電遮断器 OC付	314
地絡保護専用漏電遮断器 OCなし	327
ビリビリガード(プラグ形漏電遮断器) OCなし	327
漏電リレー別置形漏電遮断器 OC付	328
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付	329
単相3線式回路用漏電遮断器 OC付	332
分電盤協約形サイズ漏電遮断器 OC付	333
三相4線式回路用漏電遮断器 OC付	334
ボックスブレーカ(漏電遮断器組込)	337
携帯形ボックスタイプ・スチール製	338
防滴形ボックスタイプ・プラスチック製	339
内部付属装置 警報スイッチ、補助スイッチ	340
テストボタンリード線引出し	
外部付属装置 表面形端子カバー、裏面形端子カバー	344
(レバー形)外部操作ハンドル	344
施錠式ハンドルロック、ハンドルキャップ	346
補助ハンドル、カサ上台、埋込取付枠	346
取付台(盤用パーツ)	347

電動機分岐回路用遮断器	348
時延形漏電遮断器／特殊周波数用漏電遮断器	349
資料 構造、時延引外し特性、開閉耐久性能	350
定格感度電流、時延形、零相変流器の平衡特性	351
雷インパルス不動作性能(衝撃波不動作性能)	352
インバータ回路への適用	
非接地電路への適用	
適用可能回路電圧	
単3中性線欠相保護付漏電遮断器	354
適合圧着端子一覧表、締付トルク、接続電線	355
使用上のご注意	356
漏電遮断器設置義務規定	357
接続方式一覧表	358
同梱部品一覧表	359
動作特性曲線	360
外形寸法図	363
旧形補修用外形寸法図	380
漏電遮断器価格一覧表	

ご注文品番の見方

記号	フレーム	極数	シリーズ名	定格電流	定格感度電流	動作時間	定格電圧
GT	6	3	E	60	30		
●スペース:OC付 ●GT:OCなし ●L:漏電リレー別置形 ●U:単3中性線欠相保護付	●3:30Aフレーム ●2:2P ●6:60Aフレーム ●3:3P ●10:100Aフレーム		●15:15A ●30:30A ●60:60A ●06:60A(100AF) ●10:100A(100AF)	●22:225A ●10:1000A ●GB-3MEは3桁で表示 0.26:2.6A	●15:15mA ●30:30mA ●100:100mA ●W1:50/100/200 ●W2:100/200/500 ●9:特殊感度電流	●スペース:0.1秒 ●L:0.3秒 ●L1:0.1/0.3/0.5秒 ●L2:0.3/0.6/1.2秒 ●9:特殊動作時間	●スペース:100V 100-200V 200V 200-415V ●4:415V ●9:特殊電圧

ご注文方法(ご注文の際には下記内容をご指定ください)

ご注文品番	接続方法	付属装置	特殊仕様
GT63E6030	SD	ALTB	9
	●表面形:スペース ●裏面形:SD ●埋込形:FP 〔付属装置において重複する場合は「一」により続けてご指示ください。 (例)「ALTB-TBL-HL」〕	●補助スイッチ(リード線仕様):AX ● // (端子台仕様):AXTB ●警報スイッチ(リード線仕様):AL ● // (端子台仕様):ALTB ●テストボタンリード線(リード線仕様):TBL ● // (端子台仕様):TBLTB ●施錠式ハンドルロック:HL	●特殊仕様は末尾に「9」をつけ、その仕様名をご指示ください。 (例)「入-△始動用」 「特殊周波数用」