

内部付属装置取付可能一覧表

● 表中の図は遮断器(正面からみて)のどちらの側面から内部付属装置(リード線、端子台)を引出すかを表わしたものです。

タイプ	適用器種	AX ⊗ (補助スイッチ)	AL □ (警報スイッチ)	TBL □ (テストボタンリード線)	AX ⊗ + AL □	AX ⊗ + TBL □	AL □ + TBL □	AX ⊗ + AL □ + TBL □
Eシリーズ (経済タイプ) ・ 地絡保護専用	GT-2E, GB-2E			 リード線仕様のみ可				
	GT-31EA			 リード線仕様のみ可				
	GB-3ME	⊗	□			⊗	□	
	GB-32E・33E GB-52E・53E GB-62E・63E, GT-63E	⊗	□			⊗	□	
	GB-72E・73E GB-102E・103E	⊗	□		⊗	⊗	□	
	GB-122E・123E GB-152E・153E	⊗	□		⊗	⊗	□	
	GB-222E・223E GB-253E	⊗	□		⊗	⊗	□	
	GB-403S	⊗	□		⊗	⊗	□	
	GB-603S	⊗	□		⊗	⊗	□	⊗
Fシリーズ (高遮断容量 タイプ)	GB-53FA GB-63F・63FK GB-103FA	⊗	□		⊗	⊗	□	⊗
	GB-53FKA GB-103FKA GB-223FB	⊗	□		⊗	⊗	□	⊗
	GB-403FA	⊗	□		⊗	⊗	□	⊗
	GB-603F	⊗	□		⊗	⊗	□	⊗
	GB-803F GB-1003F GB-1203F	⊗	□		⊗	⊗	□	⊗
漏電リレー 別置形	LGB-603S LGB-803FA	⊗	□					
	LGB-1003FA LGB-1203FA	⊗	□					
分電盤 協約形サイズ	GB-52K		□				□	
	GB-53K GB-103K	⊗	□		⊗	⊗	□	⊗
三相4線式 回路用	GB-54A, GB-104A GB-224A GB-404A	⊗	□			⊗	□	
	GB-804 GB-1004	⊗	□		⊗	⊗	□	⊗

■ 図中の記号：⊗ AX(補助スイッチ)

□ AL(警報スイッチ)

□ TBL(テストボタンリード線引出し)