

'95～'96総合カタログ・価格表のご案内

新商品、価格変更、仕様変更について次の通りご案内申し上げますのでご参照ください。

1. 標準分電盤 P.1～P.136

- 全面的にボックス寸法、価格を変更しました。
- 削除 テナント用動力分電盤 (P116、P117) のMSWG1018A、MSWB1018Aは製作不可です。削除してください。

2. 標準制御盤・キュービクル P.137～P.166

- 全面的に価格を変更しました。
- キュービクルを新しく掲載しました。ぜひご用命賜りますようお願い申し上げます。

3. 住宅用分電盤 P.167～P.230

- 主幹75A、100AはJIS協約形サイズ (KA) を採用しました。
- 次の器種について生産中止とさせていただきます。ご了承ください。
VL304J、VL306PJ、VL203J、VL204J、主幹：漏電遮断器スペースの全器種
- 積算電力量計 (WHM) ボックス・プレートの2V-W1、2V-WE、2P-W1、2P-WEについて生産中止とさせていただきます。2V-WA、2P-WAを新しく発売しています。

4. 配線用遮断器 P.231～P.324

- 分電盤協約形サイズ配線用遮断器を全面モデルチェンジしました。(K→KA)
- 次の器種について生産中止とさせていただきます。ご了承ください。
JB-32K、JB-32H、B-52C 以上の器種については各々B-32EA、B-52EAで対応いただきますようお願い申し上げます。
- 電子式配線用遮断器B-1003W (1000Aフレーム) 以上の器種につきまして定格電流の可調整範囲を3点から5点に変更しました。ご注意ください。
- 漏電警報付配線用遮断器のB-403GH (400Aフレーム) 以下の器種につきまして仕様を全面変更しました。詳細については別途お問合せください。

5. 漏電遮断器 P.325～P.402

- 漏電リレー別置形漏電遮断器は全器種生産中止とさせていただきます。ご了承ください。
LGB-603S、LGB-803FA、LGB-1003FA、LGB-1203FA
- ボックス組込漏電遮断器は全器種生産中止とさせていただきます。ご了承ください。
GB-P32-1、GB-P32-2、GB-P32W-1、GB-P32W-2、GB-P63W
- 防滴形ボックスタイプのGT-Pについて生産中止とさせていただきます。ご了承ください。
- 分電盤協約形サイズ漏電遮断器を全面モデルチェンジしました。(K→KA)
- Eシリーズ (経済タイプ) GB-603S→GB-603SAに変更になりました。ご注意ください。
- Fシリーズ (高遮断容量タイプ) GB-603F→GB-603FAに変更になりました。ご注意ください。

6. 警報器、検知器、計測器、産業機器 P.445～P.472

- 次の商品の生産を中止させていただきます。ご了承ください。
手動セレクト (HS-1)、停電・反相・欠相警報器 (SOR、S)、多回路形漏電監視警報器 (AS-MD)
- 新しく次の商品を掲載しました。ぜひご用命ください。
電子除湿器 (DH)、ミニ・プロテクタ (CP)、漏電保護プラグ (GR-P)、漏電保護リレー (GR-7)、無停電電源装置 (UPS)、直流電路地絡検出装置 (DS-M)、直流電路地絡携帯検出器 (DSP、DSR)
- 漏電遮断器・漏電火災警報器用テストをモデルチェンジしました。(LT-1→LT-1A)