



テンパールの漏電遮断器は、日本工業規格 JIS C8371 (漏電遮断器) に適合した JIS マーク表示認可工場で製造しています。

漏電遮断器

テンパールの漏電遮断器	326
定格遮断容量構成表	326
経済タイプ/漏電遮断器 OC付	328
高遮断容量タイプ/漏電遮断器 OC付	339
地絡保護専用漏電遮断器 OCなし	344
ビリビリガード(プラグ形漏電遮断器) OCなし	344
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 OCなし	345
分電盤協約形サイズ漏電遮断器 OC付	349
三相4線式回路用4極漏電遮断器 OC付	351
ボックスブレーカ(漏電遮断器組込)	354
防滴形ボックスタイプ・プラスチック製	355
内部付属装置 警報スイッチ、補助スイッチ	356
テストボタンリード線引出し	
外部付属装置 表面形端子カバー、裏面形端子カバー	360
相間バリア	
(レバー形)外部操作ハンドル	361
施錠式ハンドルロック、ハンドルキャップ	362
補助ハンドル、カサ上台、埋込取付枠	362
取付台(盤用パーツ)	363

電動機分岐回路用	364
時延形/特殊周波数用	365
資料 構造、時延引外し特性、開閉耐久性能	366
定格感度電流、時延形、零相変流器の平衡特性	367
雷インパルス不動作性能(衝撃波不動作性能)	368
インバータ回路への適用	
回路方式	
非接地電路への適用	
適用可能回路電圧	369
単3中性線欠相保護付漏電遮断器	370
適合圧着端子一覧表、締付トルク、接続電線	371
使用上のご注意	372
関連内線規程について(抜粋)	373
漏電遮断器設置義務規定	374
接続方式一覧表	375
同梱部品一覧表	376
動作特性曲線	377
外形寸法図	380
漏電遮断器価格一覧表	401

⚠ 安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問合せいただき正しくご使用ください。
2. 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

ご注文品番の見方

記号	フレーム	極数	シリーズ名	定格電流	定格感度電流	動作時間	定格電圧
GT	6	3	E	60	30		
3:30Aフレーム 2:2P 6:60Aフレーム 3:3P スペース:OC付 10:100Aフレーム GT:OCなし U:単3中性線欠相保護付			15:15A 30:30A 60:60A 06:60A(100AF) 10:100A(100AF)	22:225A 10:1000A GB-3MEは 3桁で表示 0.26:2.6A	15:15mA 30:30mA 100:100mA W1:50/100/200 W2:100/200/500 W3:200/500/1000	スペース:0.1秒 L:0.3秒 L1:0.1/0.3/0.5秒 L2:0.3/0.6/1.2秒	スペース:100V 100-200V 200V 200-415V 4:415V

仕様区分	電材VAN 品番登録商品	電材VAN 品番未登録商品
標準品	□又は無印	○又は無印
準標準品	■	●
受注品	▣	◎

納期につきましては別途お問合せください。
受注品の返品はお受けかねますのでご了承ください。