

漏電遮断器

テンパールの漏電遮断器	110
定格遮断容量構成表	110
Eシリーズ経済タイプ/漏電遮断器 OC付	112
Fシリーズ高遮断容量タイプ/漏電遮断器 OC付	123
ミニ・イコールブレーカ	128
地絡保護専用漏電遮断器 OCなし	129
ビリビリガード(プラグ形漏電遮断器) OCなし	129
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付	130
分電盤協約形サイズ漏電遮断器 OC付	134
三相4線式回路用4極漏電遮断器 OC付	136
ボックスブレーカ(漏電遮断器組込)	139
防滴形ボックスタイプ・プラスチック製	140
内部付属装置 警報スイッチ・補助スイッチ	141
テストボタンリード線引出し	
外部付属装置 表面形端子カバー、裏面形端子カバー	145
相間バリア	
(レバー形)外部操作ハンドル	146
施設式ハンドルロック、ハンドルキャップ	147
補助ハンドル、カサ上台、埋込取付枠、取付台	147
電動機分岐回路用	148
時延形/特殊周波数用	149
資料 構造、時延引外し特性、開閉耐久性	150
定格感度電流、時延形、零相変流器の平衡特性	151
雷インパルス不動作性能(衝撃波不動作性能)	152
インバータ回路への適用	
回路方式	
非接地電路への適用	152
適用可能回路電圧	153
単3中性線欠相保護付漏電遮断器	154
適合圧着端子一覧表、締付トルク、接続電線	155
使用上のご注意	156
関連内線規程について(抜粋)	157
漏電遮断器設置義務規定	158
接続方式一覧表	159
同梱部品一覧表	160
動作特性曲線	161
外形寸法図	165
漏電遮断器価格一覧表	189

2

 テンパールの漏電遮断器は、日本工業規格JIS C8371(漏電遮断器)に適合したJISマーク表示認可工場で製造しています。

安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問合せいただき正しくご使用ください。
2. 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

ご注文品番の見方

記号	フレーム	極数	シリーズ名	定格電流
	6	3	EA	60
スペース:OC付 GT:OCなし U:単3中性線欠相保護付	3:30Aフレーム 6:60Aフレーム 10:100Aフレーム	2:2P 3:3P		15:15A 30:30A 60:60A 06:60A(100AF) 10:100A(100AF)
定格感度電圧	動作時間	定格電圧	22:225A 100:1000A GB-3MEは3桁で表示 0.26:2.6A	
30				
15:15mA 30:30mA 100:100mA W2:100/200/500 W3:200/500/1000	スペース:0.1秒 L:0.3秒 L1:0.1/0.3/0.5秒 L2:0.3/0.6/1.2秒	スペース:100V 100-200V 100/200V 200V 200-415V 4:415V		

〔仕様区分〕

標準品	○又は無印
準標準品	●
受注品	◎

納期につきましては別途お問合せください。受注品の返品はお受けかねますのでご了承ください。