

漏電遮断器

テンパールの漏電遮断器	144
定格遮断容量	144
Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 OC付	146
Fシリーズ(高遮断容量タイプ)漏電遮断器 OC付	157
ミニ・イコールブレーカ	162
地絡保護専用漏電遮断器 OCなし	163
プラグ形漏電遮断器 OCなし	163
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付	164
太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器	168
分電盤協約形サイズ漏電遮断器 OC付	172
三相4線式回路用4極漏電遮断器 OC付	174
ボックスブレーカ(漏電遮断器組込)	177
鉄製防塵ボックスタイプ	177
樹脂製防滴ボックスタイプ	178
内部付属装置	179
警報スイッチ・補助スイッチ	179
テストボタンリード線引出し	179
内部付属装置取付仕様	180
リード線仕様	181
端子台仕様	182
外部付属装置	183
表面形端子カバー、裏面形端子カバー	183
相間バリア	183
外部操作ハンドル<レバー形>	184
施錠式ハンドルロック、ハンドルキャップ	185
補助ハンドル、カサ上台、埋込取付枠、取付台	185
電動機分岐回路用	186
時延形/特殊周波数用	187
資料 構造、時延引外し特性、開閉耐久性性能	188
定格感度電流、時延形、零相変流器の平衡特性	189
雷インパルス不動作性能(衝撃波不動作性能)	190
インバータ回路への適用	190
非接地電路への適用	190
回路方式	191
適用可能回路電圧	191
単3中性線欠相保護付漏電遮断器	192
適合圧着端子、端子締付トルク、接続電線	193
使用上のご注意	194
関連内線規程について(抜粋)	195
漏電遮断器設置義務規定	196
接続方式	197
同梱部品	198
動作特性曲線	199
外形寸法図	203
廃止品外形寸法図	229
価格一覧(標準仕様品)	231

 テンパールの漏電遮断器は、日本工業規格JIS C8371(漏電遮断器)に適合したJISマーク表示認可工場で製造しています。

安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
2. 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

〔仕様区分〕

標準品	○又は無印
標準品	●
受注品	●

ご注文品番の見方

記号	フレーム	極数	シリーズ名	定格電流
	6	3	EA	60
(例)				
スペース:OC付	3:30Aフレーム	2:2P	15:15A	22:225A
GT:OCなし	6:60Aフレーム	3:3P	30:30A	100:1000A
U:単3中性線欠相保護付	10:100Aフレーム	4:4P	60:60A	GB-3MEは
			06:60A(100AF)	3桁で表示
			10:100A(100AF)	0.26:2.6A
定格感度電圧	動作時間	定格電圧		
30				
(例)				
15:15mA	スペース:0.1秒	スペース:100V		
30:30mA	L:0.3秒	100-200V		
100:100mA	L1:0.1/0.3/0.5秒	100/200V		
W2:100/200/500	L2:0.3/0.6/1.2秒	200V		
W3:200/500/1000		200-415V		
		4:415V		

納期につきましてはお問い合わせください。受注品の返品は受けかねますのでご了承ください。