

内部付属装置取付仕様

●表中の図は遮断器(正面からみて)のどちらの側面から内部付属装置(リード線、端子台)を引出すかを表したものです。

タイプ	適用器種	AX⊗ (補助スイッチ)	AL□ (警報スイッチ)	TBL⬜ (テストボタンリード線)	AX⊗ + AL□	AX⊗ + TBL⬜	AL□ + TBL⬜	AX⊗ + AL□ + TBL⬜
Eシリーズ (経済タイプ)	GT-2EA、GB-2EA			 リード線仕様のみ可				
	GT-31EA			 リード線仕様のみ可				
	GB-32EA、GB-52EA GB-62EA					 端子台仕様	 端子台仕様	
	GB-3MEA、GB-33EA GB-53EA、GB-63EA	※1 	※1 		※2  ※端子台仕様は左			 端子台仕様
	GB-72EA・73EA GB-102EA・103EA							 端子台仕様
	GB-122EA・123EA GBU-123・1EA GB-152EA・153EA GBU-153・1EA ※3							 端子台仕様
	GB-222EA・223EA GBU-223・1EA GB-253EA GBU-253・1EA ※3							 端子台仕様
	GB-403EA GBU-403・1EA ※3							 端子台仕様
	GB-603EB							
Fシリーズ (高遮断容量タイプ)	GB-53FA GB-63F、GB-63FK GB-103FA							
	GB-53FKA GB-103FKA GB-223FB							
	GB-403FA							
	GB-603F							
	GB-803F GB-1003F GB-1203F							
分電盤 協約形サイズ	GB-32MKA GB-52KA GB-62KA ※3					 端子台のみ可	 端子台のみ可	
	GB-33MKA、GB-53KA GBU-53・1KA、GB-63KA GBU-73・1KA、GB-103KA GBU-103・1KA ※3							
三相4線式 回路用	GB-54A、GB-104A GB-224A GB-404A							
	GB-804 GB-1004							
住宅用分電盤 組込用	GBU-53・1J GBU-63・1J							

■※1 415V仕様は左側となります。

■※2 415V仕様は製作不可です。

■※3 リード線仕様は負荷側引出しです。(注)GB-33EA、53EA、63EA、GBU-53・1J、63・1JはP.181※参照。

■図中の記号：⊗ AX(補助スイッチ)
□ AL(警報スイッチ)
⬜ TBL(テストボタンリード線引出し)