

# 情報機器、警報器、検知器、計測器、産業機器

## 情報機器、警報器、検知器、計測器

<b>NEW</b>	電気工事チェッカー らくらくチェッカー ECR00、ECR11	725
<b>NEW</b>	フィーダーチェッカー BANばんチェッカー ECB00	727
	情報監視・制御システム あんしんモニコン モニコンステーション AMC-ST	729
	電流表示装置セーブくん PW-T-1	731
	漏電リレー SG-B1、SG-B2、SG-B5	733
	漏電リレー用零相変流器	735
	一級漏電火災警報器	736
	露出形 / 1回路受信機 EF-4A、EF-4NA、EF-4MA	737
	露出形 / 集合形2回路受信機 EF-4WA、EF-4WNA、EF-4WMA	738
	埋込形 / 1回路受信機 EF-KA	739
	埋込形 / 集合形2回路受信機 EF-KWA	740
	埋込形 / 集合形10回路受信機 EF-MDA	741
	漏電火災警報器用零相変流器	743
	(資料) 漏電火災警報器設置対象物の一覧表	744
	漏電遮断器・漏電火災警報器用テスタ LT-1A、LT-2	745
	電源装置 LT-S	746
	アーステスタ ERT-1A	747
	メグオームチェッカ MC-1B	748

電動工具絶縁チェッカ MC-3A	749
電動工具絶縁チェッカ MC-2EH	750
交流アーク溶接機用電撃防止装置チェッカ / チェッカ用抵抗ユニット VRDC-1、VRDC-2	751
ミニ・プロテクタ CP-101・151、CP-101P・151P、CP-101PF・151PF	753
漏電保護リレー GR-12T、GR-12B ●12A	755
漏電保護プラグ GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2 ●10A・15A	756
漏電遮断器(機器組込用) GB-15PA、GB-15PA-1、GB-15PA-U ●15A	757
電子除湿器 DH-05S、DH-2S、DH-2K、DH-6K	758

## 産業機器

直流地絡検出装置 DSM-S	759
直流地絡検出リレー DR-30-1、DR-30	759
直流電路地絡検出装置 DS-MNB、DS-MKA	761
直流電路地絡点携帯検出器 直流電路地絡電流携帯変換器 DSP-D、DSR-D	763
無停電電源装置 UPS	764

## 計測器(ERT-1A、LT-1A(LT-1)、MC-1B(MC-1A))の検査成績書および校正について

### ご購入時の検査成績書等の発行について

計測器の検査成績書等の発行は、商品納入時以外は承っておりませんので、検査成績書等が必要な場合は、商品をご注文の際に同時にご指定ください。

検査成績書等書類(商品納入時のみ)	数量	標準価格
・検査成績書 ・校正証明書 ・トレーサビリティ体系図 (器種別)	一式	一部 3,000円 (手数料・税別)

検査成績書等書類付ご注文の場合、納期は5営業日いただきます。

### ご購入後の校正について

ISO9000に適合する試験機関の横河レンタ・リース株式会社様で、校正(試験成績書の作成)および校正証明書の発行が可能です。

お申し込み、料金お問い合わせについては、横河レンタ・リース株式会社様まで直接お願いいたします。

### 横河レンタ・リース株式会社

〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-19-18  
受託校正営業推進部

TEL:0422-60-1306 FAX:0422-60-1326  
URL:http://www.yrl.com/