


都市再生機構向けパールミニフラット・パールミニスマート

Mタイプ・Yタイプ

リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

警報ユニットAタイプ 過電流警報装置(PW-1A-4)組込
埋込形(扉付)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

公団記号	主幹	分岐回路数 () 2P2E組込数	当社型式	ご注文品番	予備 回路数	外形寸法 (mm)		
						タテ	ヨコ	フカサ
EF-105-3-F①、② OCA-A □	3P50AOC付	7 ⁽²⁾	EML507-3BPW1A4 (F)	MLG5073BPW1A4F9	3	320	432	110
EF-105-3-G①、② OCA-A □		9 ⁽³⁾	EML509-1CPW1A4 (F)	MLG5091CPW1A4F9	1			
EF-105-3-H①、② OCA-A □		10 ⁽⁴⁾	EML510DPW1A4 (F)	MLG510DPW1A4F9	0			
EF-105-3-I①、② OCA-A □		10 ⁽³⁾	EML510CPW1A4 (F)	MLG510CPW1A4F9	0			
EF-105-3-J①、② OCA-A □		11 ⁽⁴⁾	EML511-3DPW1A4 (F)	MLG5113DPW1A4F9	3			
EF-105-3-K①、② OCA-A □		11 ⁽³⁾	EML511-3CPW1A4 (F)	MLG5113CPW1A4F9	3			
EF-105-3-L①、② OCA-A □		12 ⁽⁴⁾	EML512-2DPW1A4 (F)	MLG5122DPW1A4F9	2	320	466	
EF-105-3-M①、② OCA-A □		12 ⁽³⁾	EML512-2CPW1A4 (F)	MLG5122CPW1A4F9	2			
EF-105-3-N①、② OCA-A □		13 ⁽⁴⁾	EML513-1DPW1A4 (F)	MLG5131DPW1A4F9	1			
EF-105-3-O①、② OCA-A □		13 ⁽³⁾	EML513-1CPW1A4 (F)	MLG5131CPW1A4F9	1			
EF-105-3-P①、② OCA-A □		14 ⁽⁴⁾	EML514DPW1A4 (F)	MLG514DPW1A4F9	0			
EF-105-3-Q①、② OCA-A □		14 ⁽³⁾	EML514CPW1A4 (F)	MLG514CPW1A4F9	0			
EF-105-3-R①、② OCA-A □		15 ⁽⁴⁾	EML515-3DPW1A4 (F)	MLG5153DPW1A4F9	3	500	500	
EF-105-3-S①、② OCA-A □		15 ⁽³⁾	EML515-3CPW1A4 (F)	MLG5153CPW1A4F9	3			
EF-105-3-T①、② OCA-A □		16 ⁽⁴⁾	EML516-2DPW1A4 (F)	MLG5162DPW1A4F9	2			
EF-105-3-U①、② OCA-A □		16 ⁽³⁾	EML516-2CPW1A4 (F)	MLG5162CPW1A4F9	2			

露出・半埋込形兼用(扉付)

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

公団記号	主幹	分岐回路数 () 2P2E組込数	当社型式	ご注文品番	予備 回路数	外形寸法 (mm)		
						タテ	ヨコ	フカサ
EF-105-3-F①、② OCA-A Ⅷ	3P50AOC付	7 ⁽²⁾	EML507-3BPW1A4 (S)	MLG5073BPW1A49	3	320	432	110
EF-105-3-G①、② OCA-A Ⅷ		9 ⁽³⁾	EML509-1CPW1A4 (S)	MLG5091CPW1A49	1			
EF-105-3-H①、② OCA-A Ⅷ		10 ⁽⁴⁾	EML510DPW1A4 (S)	MLG510DPW1A49	0			
EF-105-3-I①、② OCA-A Ⅷ		10 ⁽³⁾	EML510CPW1A4 (S)	MLG510CPW1A49	0			
EF-105-3-J①、② OCA-A Ⅷ		11 ⁽⁴⁾	EML511-3DPW1A4 (S)	MLG5113DPW1A49	3			
EF-105-3-K①、② OCA-A Ⅷ		11 ⁽³⁾	EML511-3CPW1A4 (S)	MLG5113CPW1A49	3			
EF-105-3-L①、② OCA-A Ⅷ		12 ⁽⁴⁾	EML512-2DPW1A4 (S)	MLG5122DPW1A49	2			
EF-105-3-M①、② OCA-A Ⅷ		12 ⁽³⁾	EML512-2CPW1A4 (S)	MLG5122CPW1A49	2			
EF-105-3-N①、② OCA-A Ⅷ		13 ⁽⁴⁾	EML513-1DPW1A4 (S)	MLG5131DPW1A49	1			
EF-105-3-O①、② OCA-A Ⅷ		13 ⁽³⁾	EML513-1CPW1A4 (S)	MLG5131CPW1A49	1			
EF-105-3-P①、② OCA-A Ⅷ		14 ⁽⁴⁾	EML514DPW1A4 (S)	MLG514DPW1A49	0			
EF-105-3-Q①、② OCA-A Ⅷ		14 ⁽³⁾	EML514CPW1A4 (S)	MLG514CPW1A49	0			
EF-105-3-R①、② OCA-A Ⅷ		15 ⁽⁴⁾	EML515-3DPW1A4 (S)	MLG5153DPW1A49	3			
EF-105-3-S①、② OCA-A Ⅷ		15 ⁽³⁾	EML515-3CPW1A4 (S)	MLG5153CPW1A49	3			
EF-105-3-T①、② OCA-A Ⅷ		16 ⁽⁴⁾	EML516-2DPW1A4 (S)	MLG5162DPW1A49	2			
EF-105-3-U①、② OCA-A Ⅷ		16 ⁽³⁾	EML516-2CPW1A4 (S)	MLG5162CPW1A49	2			

※自火報受信機専用回路は下記による
①…主開閉器の1次側から分岐する場合
②…主開閉器の2次側から分岐する場合