

都市再生機構向けパールミニフラット・パールミニスマート

Mタイプ・Yタイプ

リミッタースペースなし 全電力管内向け

警報ユニットAタイプ 過電流警報装置(PW-1A-4)組込
露出・半埋込形兼用(扉なし)

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器



| 公団記号 | 主幹 | 分岐回路数 ()2P2E組込数 | 当社型式 | ご注文品番 | 予備 回路数 | 外形寸法(mm) | | |
|------------------|----------|---------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----|-----|
| | | | | | | タテ | ヨコ | フカサ |
| EF-105-5-F、OCA-A | 3P50AOC付 | 7(2) | EY507-3BPW1A4 | YG5073BPW1A49 | 3 | 320 | 364 | 73 |
| EF-105-5-G、OCA-A | | 9(3) | EY509-1CPW1A4 | YG5091CPW1A49 | 1 | | | |
| EF-105-5-H、OCA-A | | 10(4) | EY510DPW1A4 | YG510DPW1A49 | 0 | | | |
| EF-105-5-I、OCA-A | | 10(3) | EY510CPW1A4 | YG510CPW1A49 | 0 | | | |
| EF-105-5-J、OCA-A | | 11(4) | EY511-3DPW1A4 | YG5113DPW1A49 | 3 | | | |
| EF-105-5-K、OCA-A | | 11(3) | EY511-3CPW1A4 | YG5113CPW1A49 | 3 | | | |
| EF-105-5-L、OCA-A | | 12(4) | EY512-2DPW1A4 | YG5122DPW1A49 | 2 | | | |
| EF-105-5-M、OCA-A | | 12(3) | EY512-2CPW1A4 | YG5122CPW1A49 | 2 | | | |
| EF-105-5-N、OCA-A | | 13(4) | EY513-1DPW1A4 | YG5131DPW1A49 | 1 | | | |
| EF-105-5-O、OCA-A | | 13(3) | EY513-1CPW1A4 | YG5131CPW1A49 | 1 | | | |
| EF-105-5-P、OCA-A | | 14(4) | EY514DPW1A4 | YG514DPW1A49 | 0 | | | |
| EF-105-5-Q、OCA-A | | 14(3) | EY514CPW1A4 | YG514CPW1A49 | 0 | | | |
| EF-105-5-R、OCA-A | | 15(4) | EY515-3DPW1A4 | YG5153DPW1A49 | 3 | | | |
| EF-105-5-S、OCA-A | | 15(3) | EY515-3CPW1A4 | YG5153CPW1A49 | 3 | | | |
| EF-105-5-T、OCA-A | | 16(4) | EY516-2DPW1A4 | YG5162DPW1A49 | 2 | | | |
| EF-105-5-U、OCA-A | | 16(3) | EY516-2CPW1A4 | YG5162CPW1A49 | 2 | | | |

リミッタースペース付 北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

警報ユニットAタイプ 過電流警報装置(PW-1A-4)組込
露出・半埋込形兼用(扉なし)

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器



| 公団記号 | 主幹 | 分岐回路数 ()2P2E組込数 | 当社型式 | ご注文品番 | 予備 回路数 | 外形寸法(mm) | | |
|------------------|----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------|-----|-----|
| | | | | | | タテ | ヨコ | フカサ |
| EF-105-2-F、OCA-A | 3P50AOC付 | 7(2) | EYL507-3BPW1A4 | YLG5073BPW1A49 | 3 | 320 | 432 | 73 |
| EF-105-2-G、OCA-A | | 9(3) | EYL509-1CPW1A4 | YLG5091CPW1A49 | 1 | | | |
| EF-105-2-H、OCA-A | | 10(4) | EYL510DPW1A4 | YLG510DPW1A49 | 0 | | | |
| EF-105-2-I、OCA-A | | 10(3) | EYL510CPW1A4 | YLG510CPW1A49 | 0 | | | |
| EF-105-2-J、OCA-A | | 11(4) | EYL511-3DPW1A4 | YLG5113DPW1A49 | 3 | | | |
| EF-105-2-K、OCA-A | | 11(3) | EYL511-3CPW1A4 | YLG5113CPW1A49 | 3 | | | |
| EF-105-2-L、OCA-A | | 12(4) | EYL512-2DPW1A4 | YLG5122DPW1A49 | 2 | | | |
| EF-105-2-M、OCA-A | | 12(3) | EYL512-2CPW1A4 | YLG5122CPW1A49 | 2 | | | |
| EF-105-2-N、OCA-A | | 13(4) | EYL513-1DPW1A4 | YLG5131DPW1A49 | 1 | | | |
| EF-105-2-O、OCA-A | | 13(3) | EYL513-1CPW1A4 | YLG5131CPW1A49 | 1 | | | |
| EF-105-2-P、OCA-A | | 14(4) | EYL514DPW1A4 | YLG514DPW1A49 | 0 | | | |
| EF-105-2-Q、OCA-A | | 14(3) | EYL514CPW1A4 | YLG514CPW1A49 | 0 | | | |
| EF-105-2-R、OCA-A | | 15(4) | EYL515-3DPW1A4 | YLG5153DPW1A49 | 3 | | | |
| EF-105-2-S、OCA-A | | 15(3) | EYL515-3CPW1A4 | YLG5153CPW1A49 | 3 | | | |
| EF-105-2-T、OCA-A | | 16(4) | EYL516-2DPW1A4 | YLG5162DPW1A49 | 2 | | | |
| EF-105-2-U、OCA-A | | 16(3) | EYL516-2CPW1A4 | YLG5162CPW1A49 | 2 | | | |

自火報受信機専用回路は下記による
...主開閉器の1次側から分岐する場合
...主開閉器の2次側から分岐する場合