

CONTENTS

掲載ページ

掲載ページ

	■地震センサーユニット			
	ES-PT、ES-PM、ES-BX		H-3	
	■エコサポート機器			
	省エネコントローラ PC-4BSW、PC-4SPMA1L		H-6	
	■漏電リレー			
	SG-B1、SG-B2、SG-B5	H-10		
	漏電リレー用零相変流器	H-12		
	■漏電火災警報器		H-13	
	露出形／1回路受信機			
	EF-4A、EF-4NA、EF-4MA	H-14		
	露出形／集合型2回路受信機			
	EF-4WA、EF-4WNA、EF-4WMA	H-15		
	埋込形／1回路受信機			
	EF-KA	H-16		
	埋込形／集合型2回路受信機			
EF-KWA	H-17			
	漏電火災警報器用零相変流器	H-18		
	漏電火災警報器設置対象物一覧	H-19		
	漏電火災警報器に関するQ&A	H-21		
	■Ior(アイ・ゼロ・アール)テスター			
	LT-3	H-22		
	■抵抗分漏れ電流測定用ユニット			
	Ior(アイ・ゼロ・アール)測定用ユニット RM-1	H-24		

	■漏電遮断器・漏電火災警報器用テスタ			
	LT-1A	H-26		
	電源装置			
	LT-S	H-27		
	■アーステスタ			
	ERT-1A	H-28		
	■メガオームチェッカ			
	MC-1B	H-29		
	■電動工具絶縁チェッカ			
	MC-3A	H-30		
	MC-2EH	H-31		
	■生産終了予定品			
	■電気工事チェッカー			
	らくらくチェッカー			
	ECR00、ECR11	H-32		
	■フィダーチェッカー			
	BANばんチェッカー			
	ECB00	H-34		
	■情報監視・制御システム			
	あんしんモニコン			
	モニコンステーションAMC-ST3	H-35		
	■生産終了品			
	■発電機内蔵漏電遮断器用テスタ			
	LT-2	H-40		

計測器ERT-1A、LT-1A、MC-1Bの検査成績書および校正について

1.ご購入時の検査成績書等の発行について

計測器の検査成績書等の発行は、商品納入時以外は承っておりませんので、検査成績書等が必要な場合は、商品をご注文の際に同時にご指定ください。

内容	数量	標準価格(円)
・検査成績書 ・校正証明書 ・トレーサビリティ体系図 (器種別)	1式	1部
		3,000 (手数料・税別)

(注)検査成績書等書類付でご注文の場合、納期は5営業日いただきます。

2.ご購入後の校正について

ISO/IEC17025認定校正事業者の横河レンタ・リース株式会社様で、校正(試験成績書の作成)および校正証明書の発行が可能です。受託校正のお申し込み、料金等のお問い合わせは、横河レンタ・リース株式会社様の営業拠点へ直接お願いいたします。

横河レンタ・リース株式会社
URL : <http://www.yrl.com/>