



その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及びJWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板			
1	3	5	7
2	4	6	8

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		図		番			
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月		日		
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		承認					検図	設計	製図				
	主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	－	40A GBU-53・IEC	－	4	2	2	－	定格電流	60A	色彩	マンセル 5Y9／0.5	近藤	羽生	尾崎	長力	住宅用分電盤		
									テンパール工業株式会社										