



1	5
3	7
2	6
4	8

備 考	温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番		
	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A						承認	検図	設計	製図				
	(200V)						(200V) (1H用)							今本	羽生	品田	長力		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	30 A B-2N	40 A GBU-53.1EC	—	4 B-1N	1 B-2N	1 B-2N	2	—	定格電流	60 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2					住 宅 用 分 電 盤		
													テンパール工業株式会社				型式	MG34062IB3L （電気温水器・IHクッキングヒーター用）	