



その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板			
1	5	9	1 3
3	7	1 1	
2	6	1 0	1 4
4	8	1 2	

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー	銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日			住 宅 用 分 電 盤
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7	承認	検図	設計	製図							
				50 A	—	10	4	—	—	定格電流	60 A		カバー マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	上木	型式	MG3514F
		GBU-531EC			B-1N	B-2N							テンパール工業株式会社						