



その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 備 考                                                                      |  | リミッター<br>スペース | 主開閉器  | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |                    |                    |             | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |     | キャビネット仕様（埋込形） |     | 尺度                                      | ／  |           |   |   | 図 番 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|--------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------|-----|---------------|-----|-----------------------------------------|----|-----------|---|---|-----|--|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |  | —             | 漏電遮断器 | 3P2E   | P E A       | 安全ブレーカ<br>2P1E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 20A | P E A       | 増 回 路<br>スペース  | 有         | 相線式 | 1 φ 3 W       | 材 質 | ボックス 銅板 t 1.2<br>カバー 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付 | 年         | 月 | 日 |     |  |
|                                                                          |  |               | 承認    |        | 検図          | 設計                 | 製図                 |             |                |           |     |               |     |                                         |    |           |   |   |     |  |
|                                                                          |  |               | 今本    |        | 羽生          | 品田                 | 上木                 | 住 宅 用 分 電 盤 |                |           |     |               |     |                                         |    |           |   |   |     |  |
| テンパール工業株式会社                                                              |  |               |       |        |             |                    |                    |             |                |           |     |               |     |                                         | 型式 | MG35182PF |   |   |     |  |