



その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板				
5	9	13	17	21
7	11	15	19	
6	10	14	18	22
8	12	16	20	

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路		分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／				図		番
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路		相線式	1 φ 3W	材 質	銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	ボックス カバー	日付	年 月 日			住宅用分電盤		
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	スペース	承認	検図						設計	製図					
				—	50 A	—	14	6	2	—	定格電流	60 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7	今本	羽生	品田	上木	型式		MG35202F
		GBU-53.1EC			B-1N	B-2N					カバー マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社									