



その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

備 考		リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		—	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	増 回 路 ス ペ ース	有	相線式	1 φ 3 W	材 質 ボックス 銅板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			住宅用分電盤			
			承認	検図	設計	製図														
			今本	羽生	品田	上木	型式			MG3620PF										
			60 A GBU-63・1EC	—	14 B-1N	6 B-2N	—		定格電流	60 A	色 彩 ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社								