











配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	リミッ タース ペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				ガス発電側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日	承認	検図	設計	製図		
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	スペース	3P3E												
		主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	75 A GBU-103KC	—	24 B-1N	6 B-2N		2	20 A B-33EC	定格電流	100 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	今本	羽生	品田	長力	住 宅 用 分 電 盤	
													テンパール工業株式会社				型式	MG37302GS （家庭用ガス発電・給湯暖房機用）		