



御納入先	様	
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子10P
17	燃料電池専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
18	燃料電池側配線用遮断器	30AF B,C, 5.0kA
19	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
20	太陽光発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽電池側漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 安全ブレーカ	燃料電池側開閉器 配線用遮断器	太陽光側開閉器 漏電遮断器	分電盤定格 相線式	キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形) 材質	尺度 日付	番
主幹用漏電遮断器 太陽光側漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	-	75A GBU-103KC	-	24 B-1N	6 B-2N	2 20A B-33EC	1φ3W 100A	難燃性合成樹脂 (自己消火性) マンセル 8GY9,7/0,2	年月日 承認 検図 設計 製図 今本 羽生 品田 長力	住宅用分電盤 MG37302T2FC (家庭用燃料電池システム+太陽光発電システム用)