











回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数	ガス発電側開閉器	太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格	キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番						
主幹用漏電遮断器 太陽光側漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P3E	P E A	2P1E 20A 2P2E 20A	増 回 路 ス ペ ース	配線用遮断器 3P3E	漏電遮断器 3P2E	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）			日付	年 月 日					
									定格電流	1 0 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2			承認		検図 設計 製図	住 宅 用 分 電 盤		
																今本	羽生		品田	長力
																テンパール工業株式会社				

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	ガス発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
18	ガス発電側配線用遮断器	30AF B,C, 5.0kA
19	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
20	太陽光発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽電池側漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。