











配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			ガス発電側開閉器	太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 太陽光側漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路	配線用遮断器	漏電遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			図 番		
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	スペース	3P3E	3P2E	定格電流	75 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤			
	有	75 A	-	20	6	2	20 A	30 A					今本	羽生	品田	長力	型式 MLG37262T2GS （家庭用ガス発電・給湯暖房機＋太陽光発電システム用）		
		GBU-103KC		B-1N	B-2N		B-33EC	GBU-531ECS					テンパール工業株式会社						