








主幹用漏電遮断器端子構造



スイッチボックス位置図

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 30A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	30AF B,C, 2,5kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	5 - 30 x 25
12	配 線 孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
16		
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	3	5	7
2	4	6	8

備 考		リミッ ター ス ペ ース	主開閉器	一次送り回路				分 岐 開 閉 器 数	付 属 機 器 取 付 ス ペ ース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺 度		／				図 番				
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器	安全ブレーカ		安全ブレーカ				増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤	
			3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A																	
		－	30 A GBU-3・1HEA	－	4 BC-1HEA	2 BC-2HEA	2	－					テンパール工業株式会社				型式	VGC33062						