



スイッチボックス位置図

御納入先	様	
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 60A容量 (分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	9 - 30 x 25
12	配線孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子10P
16		
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
 その他、細目はJIS08328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

11	13	15
12	14	16

備考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 50A GBU-53-1EC	一次送り回路 P E A -	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース	分電盤定格 相線式 1φ3W 135V 60A	キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度 日付 承認	図 年 月 日 検図 設計 製図	番 住宅用分電盤 型式 VGC35142
				安全ブレーカ 2P1E 20A 10 BC-1HEA	安全ブレーカ 2P2E 20A 4 BC-2HEA	増回路 スペース 2			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 5Y9/0.5			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	-												