




その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

スイッチボックス位置図

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日						
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A						承認	検図	設計	製図				
		有	60 A	－	8	2						2	－	定格電流	60 A	色 彩	マンセル 5Y9／0.5	近藤	羽生
												テンパール工業株式会社				型式	VLGC36102		