





電線色	L1	N	L2	面
	赤	白	黒	









配線孔寸法図

御納入先		
		様

符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂　UL-94 V-2
2	母線	銅板　60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF　B,C, 5,0kA　30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF　B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板　30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	////// 部開口, \\\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M5 x 2，速結端子10P
17		
18	商用電源側シール	キャビネットカバー表面に貼付
19	太陽電池側シール	キャビネットカバー表面に貼付
20	停電時復旧手順シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽光電池側配線用遮断器	50AF　B,C, 5,0kA
23	端子台	日東工業（株）製 TBF-103 端子ネジM8
24	電線（端子台～主幹）	600V EM-IE 電線 14mm²
25	エコキュート用配線用遮断器	30AF　B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
26	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

回路銘板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備考	エコキュート用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				太陽光側開閉器
主幹用漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	配線用遮断器
太陽光側配線用遮断器	2P2E	3P3E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		3P2E
単3中性線欠相保護付（過電圧検出リード線付）	(200V) 20A	60A	-	16	5	(200V)（IH用) 1	2	30A
定格動作過電圧　135V	B-2N	GBU-63EC		B-1N	B-2N	B-2N		BU-53･1ECS
定格過電圧動作時間　1秒以内								

分電盤定格		キャビネット仕様（露出･半埋込兼用形）	
相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
定格電流	60A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

尺度	／			図番
日付	年　月　日			
承認	検図	設計	製図	
今本	羽生	品田	長力	

テンパール工業株式会社

住宅用分電盤

型式　YG36222IT2B2L（太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+エコキュート用）