







配線孔寸法図

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ロックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	商用電源側シール	キャビネットカバー表面に貼付
19	太陽電池側シール	キャビネットカバー表面に貼付
20	停電時復旧手順シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽光電池側配線用遮断器	50AF B,C, 5.0kA
23	端 子 台	日東工業（株）製 TBF-103 端子ネジM8
24	電線（端子台〜リミッター）	600V EM-IE 電線 14mm²
25	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
26	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付

その他、細目はJISC8328（住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

回 路 銘 板

1	5	9
3	7	11
2	6	10
4	8	12

備 考	エコキュート用遮断器	リミッタースペース	主開閉器漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器配線用遮断器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	図 番			
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	安全ブレーカ 2P2E （200V） 20A B-2N	有	60A GBU-63EC	-	8	1	1	2	30A BU-531ECS	相線式 1φ3W 定格電流 60A	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性） 色 彩 マンセル 8GY9.7/0.2			日付 承認 （今本）	年 月 日 検図 （羽生） 設計 （品田） 製図 （上木）	住 宅 用 分 電 盤		
テンパール工業株式会社														型式		YLG36102IT2B2L （太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+エコキュート用）		