





No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-40	配線用遮断器	2P 50AF/20AT コト'短絡保護付	BNC-51	デンパール	40
2	MCB	配線用遮断器	3P 125AF/100AT 欠相保護付	BU-123.1EC	デンパール	1

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先			
										屋内壁掛形	露出		殷		
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数	
LTB10B402		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社	LTB10B402	[1 / 3]	
		中板													
		日東	B12-511C.												


1φ3W 100/200V



共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

注意事項：1) 電線クラス記入箇所は圧着端子・ケーブル付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出/埋込		納入先		殿							
型式名		扉		ハンドル		承認		検図		製図		設計		製図		三角法		品名				面数	
		外函												2015/2/1									
		中板												テンパール工業株式会社				図番		LTB10B402		[2 / 3]	
				塗装色				佐藤		渡辺		伊達											

ECAD



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先	股											
型式名		扉				ハンドル				承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名			面数					
		外函				塗装色				佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1				図番								
		中板																								
										テンパール工業株式会社										図番	LTB10B402		[3 / 3]			