





No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1～MCB-24	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	デンパール	24
2	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1
3	MC	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	デンパール	1
4	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック電工	1
5	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC1ETA	内外電機	1



	型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	元		面数
LTG10A24TMB		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	品		
		中板												
		日東	B12-59C.											
										デンパール工業株式会社		図番	LTG10A24TMB	[1 / 3]

1φ3W 100/200V



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W 回路2 プレ-カ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股			
型式名										製造		三角法		品名		面数			
										2015/2/1									
扉				ハンドル				承認		検図		製図		設計		テンパール工業株式会社		図番 LTG10A24TMB [2/3]	
外函				塗装色				佐藤		渡辺		伊達		伊達					
中板																			



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線クランプ記入箇所は圧着端子・キリッ付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出/埋込		納入先		面数		股			
型式名		扉		ハンドル		承認		検図		製図		設計		製図		三角法		品名		図番	
		外函												2015/2/1							
		中板												テンパール工業株式会社				LTG10A24TMB		[3 / 3]	
				塗装色				佐藤		渡辺		伊達									