





No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-36	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	30
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	デンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1


パールデクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先			
										屋内壁掛形	露出		設		
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数	
LTG10T36T1M2		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9／1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015／2／1	1／10	図番	LTG10T36T1M2	[1 / 4]	
		中板													
		日東	B12-413C.												




共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。								キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股						
型式名	扉		ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数				
	外函	塗装色			佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1								
	中板								テンパール工業株式会社				図番	LTG10T36T1M2	[2 / 4]		



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				キャビネット形式				露出／埋込				納入先				股			
扉				製造				三角法				品名				面数			
外函				2015/2/1															
中板				テンパール工業株式会社				図番				LTG10T36T1M2				[3 / 4]			



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。								キャビネット形式		露出/埋込		納入先		廠			
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名		面数		
		外函	塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1				図番	LTG10T36T1M2		[4 / 4]	
		中板									テンパール工業株式会社						