





No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-48	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	42
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、沿面6mmのJISA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先			
										屋内壁掛形	露出		設		
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数	
㊦ LTG15T48K4		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9／1	㊦佐藤	㊦渡辺	㊦伊達	㊦伊達	2015/2/1	1／10	図番 テンパール工業株式会社	LTG15T48K4	[1 / 3]	
		中板													
		日東	B12-415C.												

1φ3W 100/200V


ELB
3P 150AF/150AT
100/200/500mA 欠相検出付



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線リヤス記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股	
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数				
		外函			佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		図番	LTG15T48K4	[2 / 3]				
		中板	塗装色						デンパール工業株式会社								

デンパール工業株式会社



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		品名		面数		股	
扉				外函				中板		塗装色		2015/2/1		製図		三角法		品名		LTG15T48K4		[3 / 3]			
														テンパール工業株式会社		図番									